



AGENCJA ROZWOJU MIASTA S.A.
KRAKÓW

**„Dostawa stałej wielofunkcyjnej podłogi sportowej do hali treningowej Kraków Areny”
NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/03/2014**

Zgodnie z Art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity - (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) informujemy, że w związku z Ogłoszeniem o zamówieniu nr 131568 - 2014 z dnia 16.04.2014r. wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ.

Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Czy Inwestor wyposażając największy i najbardziej prestiżowy obiekt tego typu w Polsce, przypadkiem omyłkowo nie zaprojektował podłogi sportowej w przestarzałej technologii, czyli wylewki poliuretanowej wykonywanej na budowie, która jest stosunkowo droгим rozwiązaniem nie posiadającym certyfikacji sportowej?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z założeniami Zamawiającego przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu stałej podłogi drewnianej o nawierzchni powierzchniowo elastycznej (z wylewką poliuretanową PU) stosowanej w obiektach zamkniętych, zapewniającej warunki do uprawiania gier zespołowych w hali treningowej Kraków Areny. Podłoga ta w programie wykorzystywania małej hali służyć będzie różnego typu zawodom sportowym niższej rangi, a także będzie podłożem do rozkładania specjalistycznych nawierzchni sportowych drewnianych lub syntetycznych dla przeprowadzania profesjonalnych zawodów sportowych, imprez o charakterze estradowym, wystawienniczym i innym.

Pytanie nr 2

W halach widowiskowo sportowych na całym świecie oraz w Polsce np. Ergo Arena, Atlas Arena, Hala Widowiskowo Sportowa w Szczecinie przy ul. Szafera, w salach treningowych - rozgrzewkowych stosuje się podłogi drewniane ze względu na wymogi międzynarodowych federacji sportowych, które to wymuszają posiadanie tożsamyh nawierzchni w hali rozgrzewkowej do nawierzchni zastosowanych do rozgrywek na arenie głównej. W przypadku chęci zorganizowania w przyszłości na arenie głównej rozgrywek w koszykówce na szczeblu najwyższym, Inwestor w przypadku posiadania w Sali rozgrzewkowej stałej podłogi opisanej w STWIORB, będzie zobowiązany do zakupienia dodatkowej mobilnej nawierzchni wykończonej drewnem do Sali rozgrzewkowej, co będzie generowało ogromne dodatkowe koszty. Jako firma z bardzo dużym doświadczeniem w dostawach i montażu podłóg sportowych dla tego typu obiektów, mając na uwadze zabezpieczenie interesów Inwestora prosimy o dopuszczenie wykonania systemu podłogi wykończonej deską warstwową. Czy Inwestor dopuści takie rozwiązanie?

Dodatkowo pragniemy nadmienić iż deski warstwowe pokrywane są w procesie produkcji warstwami lakieru poliuretanowego utwardzanego promieniami UV dzięki czemu lakier jest idealnie gładki, pozbawiony zanieczyszczeń budowlanych co sprawia, że staje się materiałem znacznie trwalszym od poliuretanów wykonywanych na budowie.



Odpowiedź na pytanie nr 2

Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 3

Jeśli Inwestor nie dopuści rozwiązania z wykończeniem podłogi deską warstwową, czy w takim przypadku zmieni zapisy dotyczące wymagań na zastosowanie podłogi sportowej podwójnie legarowanej ze ślepą podłogą i podwójną płytą wiórową z wierzchnią warstwą wykończoną wykładziną PCV o grubości min. 7mm. Takie rozwiązania posiadają zgodność ze wszystkimi 13-toma parametrami obowiązującej w całości normy PN EN 14904 oraz certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych:

- FIVB piłka siatkowa (approved - poziom najwyższy)
- EHF piłka ręczna (poziom najwyższy)
- BWF badminton (poziom najwyższy)
- ITTF tenis stołowy (poziom najwyższy)
- FIBA piłka koszykowa (poziom II)

Powyższe rozwiązanie nie zwiększy kosztów realizacji inwestycji, a dodatkowo znacznie podniesie rangę obiektu.

W takim przypadku sala rozgrzewkowa będzie mogła być wykorzystywana do rozgrywek (bądź rozgrzewki) dla zawodów na najwyższym światowym poziomie w powyżej opisanych dyscyplinach sportowych.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie dopuszcza wierzchniej warstwy podłogi wykończonej wykładziną PCV. Założeniem Inwestora jest, aby warstwa wierzchnia wykonana została w technologii wylewania (bez klejenia, zgrzewania itp).

Zamawiający nie wymaga certyfikatu FIBA dla zamawianej podłogi sportowej. Zamawiający wymaga by podłoga posiadała wymagane prawem certyfikaty i spełniała normę EN 14904 określającą wymagania dla nawierzchni sportowych do użytku wewnętrznego wszechstronnego zastosowania.

Pytanie nr 4

Jeśli Inwestor nie zmieni zapisów dotyczących rodzaju wykończenia systemu podłogi, to czy nie będzie wymagał żadnych certyfikatów sportowych dla dostarczonego systemu podłogi? W szczególności certyfikatu FIBA na poziomie pierwszym - najwyższym?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie wymaga certyfikatu FIBA dla zamawianej podłogi sportowej. Inwestor wymaga by podłoga posiadała wymagane prawem certyfikaty i spełniała normę EN 14904 określającą wymagania dla nawierzchni sportowych do użytku wewnętrznego wszechstronnego zastosowania.

Pytanie nr 5

Inwestor w STWIORB opisuje, że podłoga sportowa powinna być zgodna z normą PN EN 14904 nie informując czy obowiązkowa zgodność dotyczy wszystkich parametrów tej normy czy tylko wybranych. W związku z tym proszę o



jednoznaczną odpowiedź, czy system podłogi sportowej (rozumiany jako konstrukcja legarowana z nawierzchnią sportową jako komplet) musi być w pełni zgodny ze wszystkimi (13 - toma dla nawierzchni syntetycznych oraz 12 - toma dla nawierzchni drewnianych) parametrami normy obowiązującej dla podłóg sportowych montowanych i użytkowanych w halach sportowych: PN EN 14 904. Czy też Zamawiający dopuści do montażu podłogi spełniającej jedynie wybrane przez zamawiającego kryteria obowiązującej w całości normy?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający wymaga by podłoga posiadała wymagane prawem certyfikaty i spełniała normę EN 14904 określającą wymagania dla nawierzchni sportowych do użytku wewnętrznego wszechstronnego zastosowania.

System podłogi sportowej musi być w pełni zgodny ze wszystkimi parametrami normy obowiązującej dla podłóg sportowych montowanych i użytkowanych w halach sportowych: EN 14 904.

Pytanie nr 6

Jeśli inwestor dopuszcza wykonanie systemu podłogi spełniającego tylko wybrane kryteria, proszę o podanie które z pośród 13 obowiązujących będą brane pod uwagę?

Odpowiedź na pytanie nr 6

System podłogi sportowej musi być w pełni zgodny ze wszystkimi parametrami normy obowiązującej dla podłóg sportowych użytkowanych w halach sportowych tj. normą EN 14 904.

Pytanie nr 7

W związku z wyżej wymienionymi argumentami prosimy o szczegółowe wyjaśnienie zakresu robót w hali polegającego na wykonaniu stałego systemu podłogi sportowej - zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14 904 oraz certyfikacją międzynarodowych federacji sportowych.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Szczegółowe wyjaśnienie zakresu robót w hali polegającego na wykonaniu podłogi sportowej, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą EN 14 904 został szczegółowo opisany w STWIORB (pkt 2, załącznik nr 4 do SIWZ) oraz w pkt 3.4. SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej podłogi systemowej ARIM Sport/Double 4.0 z nawierzchnią poliuretanową Eltan W 4+2 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający dopuszcza zastosowanie podłogi systemowej, o jakim mowa w pytaniu z zastrzeżeniem, że warstwę wierzchnią nawierzchni stanowi wylewka poliuretanowa gr. ok. 2 mm zamknięta od góry warstwami kolorowych lakierów poliuretanowych (w kolorach z palety producenta).



AGENCJA ROZWOJU MIASTA S.A.
KRAKÓW

Założeniem Zamawiającego jest, aby warstwa wierzchnia wykonana została w technologii wylewania (bez klejenia, zgrzewania itp.).

Zamawiający nie wymaga certyfikatu FIBA dla zamawianej podłogi sportowej. Zamawiający wymaga by podłoga posiadała wymagane prawem certyfikaty i spełniała normę EN 14904 określającą wymagania dla nawierzchni sportowych do użytku wewnętrznego wszechstronnego zastosowania.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści zamianę wymaganej podłogi sportowej na certyfikowaną podłogę sportową składająca się z podkładek elastycznych, podwójnych legarów ułożonych krzyżowo, ślepej podłogi z drewna iglastego, dwóch warstw płyt wilgocioodpornych oraz nawierzchni z wykładziny naturalnej gr. 3,2 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający dopuszcza zastosowanie podłogi systemowej, o jakim mowa w pytaniu z zastrzeżeniem, że warstwę wierzchnią nawierzchni stanowi wylewka poliuretanowa gr. ok. 2 mm zamknięta od góry warstwami kolorowych lakierów poliuretanowych (w kolorach z palety producenta).

Założeniem Zamawiającego jest, aby warstwa wierzchnia wykonana została w technologii wylewania (bez klejenia, zgrzewania itp.).

Zamawiający nie wymaga certyfikatu FIBA dla zamawianej podłogi sportowej. Zamawiający wymaga by podłoga posiadała wymagane prawem certyfikaty i spełniała normę EN 14904 określającą wymagania dla nawierzchni sportowych do użytku wewnętrznego wszechstronnego zastosowania.

5.05.2014r.

ZARZĄD ARM S.A.