

Nr nadawcy: BF-OP-5201-19/16
Nr odbiorcy:

Kraków, dnia 7 lipca 2016 r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu pn.:
„Wykończenie powierzchni elementów żelbetowych
w obrębie wjazdów (pod estakadami) na poziomie płyty
TAURON Arena Kraków”, ARM/19/2016**

Dotyczy: Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, zwanej dalej „ustawą”) Agencja Rozwoju Miasta S.A. jako Zamawiający przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Wykończenie powierzchni elementów żelbetowych w obrębie wjazdów (pod estakadami) na poziomie płyty TAURON Arena Kraków” (ARM/19/2016) oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie 2:

„Bardzo proszę o udzielenie informacji czy elastyczna farba na bazie żywicy akrylowej firmy Deiterman Eurolan Color d (772) spełnia Państwa wymogi określone w załączniku 1 do SIWZ i może zostać zastosowana .

Do pytania dołączam kartę technologiczną oraz atest.”

[Załączniki do pytania stanowią załączniki do niniejszej odpowiedzi]

Odpowiedź na pytanie 2:

Zaproponowana farba jest farbą elastyczna i w związku z tym nie jest to materiał równoważny do wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia farby sztywnej (Sikagard – 680S Betoncolor).

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Marcinska

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Gryzłó